

**MAIRIE
D'AUTHEZAT
63114**

Tél. 04.73.39.50.31
Fax. 04.73.39.56.49

Nombre de Conseillers :

En exercice : 14
Présents : 8
Votants : 11

OBJET :

ASSAINISSEMENT

**Diagnostic
d'assainissement**

**Fait et délibéré en Mairie,
les jours, mois et an que
dessus.**

Au registre sont les
signatures.

Affiché le 26/06/2023.

Pour copie conforme ; en
Mairie, le 26/06/2023.



Le Maire, Pierre METZGER.



La secrétaire de séance,
Alexandra JARRIGE.

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

ID : 063-216300210-20230609-2023_036-DE

**Extrait
du registre des délibérations
du conseil municipal
délibération n°2023/036 du 09 juin 2023**

L'an deux mille vingt-trois le neuf juin à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune d'Authezat, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Pierre METZGER, maire.

Date de la Convocation du Conseil Municipal : 02 juin 2023.

Présents : Monsieur Yves CHAMBON, Madame Ludivine FERNANDEZ, Monsieur Stéphane KIHÉLI, Mesdames Alexandra JARRIGE, Corinne VILLE, Agnès JARRIGE, Messieurs David ESPECHE ;

Absents : Mesdames Isabelle DE ARAUJO, Christelle REUGE, Monsieur Julien LACOUR ;

Excusés : Mesdames Christine CHAUVANET, Ornella MIMY, Monsieur André FEUNTEUN ;

Procurations : de Madame Christine CHAUVANET à Madame Ludivine FERNANDEZ ; de Madame Ornella MIMY à Monsieur Pierre METZGER ; de Monsieur André FEUNTEUN à Monsieur Yves CHAMBON ;

Secrétaire de séance : Madame Alexandra JARRIGE.

Monsieur le maire rappelle qu'en 2004, la commune d'AUTHEZAT avait fait réaliser un diagnostic de son réseau d'assainissement existant pour déterminer les travaux prioritaires à programmer dans le but d'améliorer son réseau d'assainissement. Depuis cette date, des travaux ont été effectués.

En septembre 2020, la commune a souhaité actualiser son étude diagnostic, afin de constater les améliorations et de redéfinir les travaux qui seraient à prévoir. Aussi le Syndicat Mixte de l'Eau de la région d'Issoire et de banlieue Sud Clermontoise et la commune d'Authezat ont fait le nécessaire pour engager cette étude.

En mars 2021, le bureau d'études SAFEGE est chargé d'élaborer le diagnostic du réseau d'assainissement de la commune d'Authezat :

- dans la phase 1 (recueil de données existantes et interprétation), il s'agissait de comprendre le fonctionnement des réseaux d'eaux usées et de dresser un état des lieux,
- dans la phase 2 (campagne de mesures – nappe haute), des appareils de mesures ont été installés afin d'appréhender le fonctionnement du réseau et les paramètres extérieurs qui ont une influence sur les charges collectées (eaux claires parasites permanentes ou météoriques),
- dans la phase 3 (investigation complémentaires) des résultats ont été obtenus au terme d'investigations (inspections télévisées de réseaux sur un linéaire de 500 ml et enquêtes branchements avec tests branchements à la fumée et au colorant),
- dans la phase 4 (établissement du diagnostic) qui constitue l'objectif final de l'étude. Un listing des anomalies constatées est dressé et les anomalies sont classées selon leur gravité et les obligations réglementaires.

Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal approuve la réactualisation du diagnostic et acte le programme des travaux hiérarchisés à programmer.